

Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses
Band: 126 (2000)
Heft: 04

Artikel: Bois de chauffage et eau souterraine au service du nouveau musée
Autor: Matthey, Bernard
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-81484>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Bois de chauffage et eau souterraine au service du nouveau musée

Les conditions climatiques de base pour la conservation des objets archéologiques

Pour ce projet et à la suite des observations réunies auprès de quelques musées étrangers, il est d'emblée apparu que l'obtention du climat intérieur exigé tiendrait de la quadrature du cercle. Les objets d'origine organique (bateaux, restes de tissus, de panier) requièrent en effet une humidité relative élevée, proche de la saturation, tandis que les pièces métalliques (fer, bronze, cuivre) commandent une atmosphère très sèche; seuls les minéraux ne sont pas tributaires d'exigences particulières. Quant à la température ambiante, si elle n'a guère d'importance en valeur absolue quelle que soit la nature des objets, la plus grande constance est en revanche de règle.

Sur la base de ces données de base, les mesures suivantes ont été retenues:

- réalisation d'un bâtiment à forte masse thermique impliquant en particulier une isolation périphérique;
- ventilation forcée dimensionnée, pour éliminer l'apport d'humidité par les visiteurs;

- protection solaire des vitrages par des stores motorisés sous contrôle du réseau MCR;
- élimination de la chaleur estivale en excès (éclairage, visiteurs, fenêtres) par le rafraîchissement de l'air pulsé et la dissipation de froid dans le réseau de chauffage au sol (16 à 17°C);
- isolement des objets nécessitant une humidité relative déterminée dans des vitrines ou des enceintes au climat contrôlé par un humidificateur ou (et) un dessiccateur.

Si la déshumidification de l'air pulsé par les batteries de ventilation est possible, il n'est pour l'instant pas prévu d'humidifier l'air en hiver, bien que la pose d'un équipement additionnel demeure possible. Répétons-le, les objets sensibles sont traités dans des enceintes ayant leur climat propre.

Les besoins en énergie thermique

Un rapport surface de l'enveloppe/volume chauffé particulièrement favorable ($0,30 \text{ m}^2/\text{m}^3$), une excellente isolation thermique des murs ($k = 0,26 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$), des fenêtres de qualité ($k = 1,4 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$) et un récupérateur rotatif sur la ventila-

LES INSTALLATIONS CLIMATIQUES DU LATENIUM EN QUELQUES CHIFFRES

Surface de référence énergétique	9540 m ²
Volume chauffé (musée et autres locaux)	22250 m ³
Demande d'énergie de chauffage Q_{ch} du bâtiment (musée, labo, concierge, abris)	139 MJ/m ² an
Puissance thermique de chauffe selon calorimétrie et besoin des installations de ventilation	150 kW
Puissance de la chaudière à bois déchiqueté	100 kW
Puissance de la chaudière à mazout	100 kW
Ventilation générale du musée	
Débit nominal	16140 m ³ /h
Taux de renouvellement horaire maximum	1x /h
Récupération	rotatif
Puissance batterie de chauffage	40 kW
Puissance batterie froide	76 kW
Puissance frigorifique par <i>free-cooling</i> à partir de l'eau de la nappe souterraine (ventilation + chauffage sol)	160 kW
Débit nominal sur circuit de la nappe souterraine	500 l/minute

tion établissent la demande en chaleur du bâtiment (Q_{ch}) à $139 \text{ MJ/m}^2\text{an}$, ce qui entraîne des besoins en chauffage équivalant à 35 000 litres de mazout par an.

Le bois et l'eau souterraine au service du climat

Les hommes de la préhistoire utilisaient le bois pour se chauffer et le lac pour s'alimenter. En accord avec la Commission de construction, il fut donc convenu qu'une chaudière à bois déchiqueté provenant de forêts proches assurerait le chauffage du bâtiment et que, celui-ci étant posé sur une moraine en bordure du lac, on profiterait de cette situation pour y implanter deux puits qui l'alimenteraient en eau technique pour le rafraîchissement par *free-cooling*, de même que pour l'arrosage et les chasses des WC.

Une chaudière à mazout couvre les pointes, les pannes éventuelles de la chaudière à bois ainsi que le chauffage en début et en fin de saison. L'adjonction d'un groupe frigorifique pour augmenter la puissance de rafraîchissement reste possible en tout temps.

Deux puits (débit nominal 500 l/min) ont été mis en place en même temps que les pieux, mais à l'extérieur du bâtiment.

Quelques points particuliers des installations CVS

L'air de pulsion est injecté dans le bâtiment à partir de caissons de distribution encastrés dans la dalle et reliés à des conduites PE $\varnothing 47 \text{ mm}$ aboutissant dans les plinthes. Une récupération de chaleur sur l'installation frigorifique des chambres froides sert au préchauffage de l'eau sanitaire. Enfin, on mentionnera encore la possibilité de compléter le rafraîchissement du bâtiment par le réseau de distribution du chauffage au sol. Quant à la régulation de l'ensemble des fonctions du bâtiment, elle est de type MCR.

