

Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit

Band: 54 (1963)

Heft: 2

Artikel: Zur Frage der Anwendung verschiedener Methoden der Kennzeichnung von Heizöl Extraleicht, insbesondere im Falle von Leckverlusten

Autor: Ruf, H. / Rüetschi, W. / Zimmermann, P.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-982727>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 08.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zur Frage der Anwendung verschiedener Methoden der Kennzeichnung von Heizöl Extraleicht, insbesondere im Falle von Leckverlusten

H. Ruf

(Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt, Zürich-Dübendorf)*

W. Rüetschi (Kantonsschule Aarau)

P. Zimmermann und C. Mosca (Chemisches Laboratorium des Kantons Aargau)

Einleitung

Bei der großen Verbreitung der Ölfeuerung kommt es leider zufolge gewisser technischer Mängel, Korrosionsschäden oder – am häufigsten – menschlichen Versagens immer wieder vor, daß Heizöl ausläuft und (vor allem) das Wasser gefährdet. Während manche Fälle eindeutig sind, muß *die Herkunft des angetroffenen Lecköls* in andern erst mühsam eruiert werden. Dabei spielt der Vergleich des Lecköls mit den Beständen verdächtiger Lager eine wichtige Rolle. Der getroffene Entscheid kann unter Umständen von sehr großer finanzieller Konsequenz sein. Man sollte ihn deshalb auch möglichst gut fundieren.

Während es im allgemeinen nicht so schwer halten dürfte, Schmieröle von Industrieheizölen oder beide von den viel dünnflüssigeren Destillatheizölen (sog. Gasöl, unter welchen Begriff auch der Treibstoff für schnellaufende Dieselmotoren fällt) zu unterscheiden, bereitet die Differenzierung der letzteren unter sich schon erheblich größere Schwierigkeiten. Solches in der Schweiz heute als «Heizöl Extraleicht» genormtes Destillatheizöl wird in Mengen von etwa 1,7 Millionen Jahrestonnen, der ihm qualitativ nahestehende Dieseltreibstoff in einer Menge von rund 400 000 Jahrestonnen verwendet. Insgesamt rund 2,1 Millionen Jahrestonnen an «Gasöl» stehen etwa 750 000 Jahrestonnen an schweren Ölen («Heizöl Mittel», «Heizöl Schwer» und noch zähflüssigeren Industrieheizölen) gegenüber, deren Verbrauch sich zudem noch auf eine relativ viel kleinere Zahl von Großanlagen konzentriert. Deshalb führen die besagten Gasöle (Hausbrandöle und Dieseltreibstoff) relativ am häufigsten zu Leckageschäden.

Die EMPA bestimmt in solchen Fällen die normalen in der Branche üblichen physikalisch-chemischen Daten der betreffenden Öle, wie Farbe, spezifisches Gewicht, Kälteverhalten (Trübungspunkt), Viskosität, Siedeanalyse, Flammpunkt, Verkokungszahl, Anilinpunkt/Dieselindex und Schwefelgehalt. Dieses Vorgehen hat außer dem Zeit- und Kostenaufwand – die aber hier kaum entscheidend ins Gewicht fallen – den Nachteil, daß es relativ große Proben von mindestens $\frac{1}{2}$ Liter benötigt.

Andere Laboratorien dagegen glauben mit Erfolg chromatographische Verfahren, die sich bei vielen Trennaufgaben als nützlich erwiesen haben, auch für

* Siehe auch EMPA-Bericht Nr. 86 045 vom August 1962.

die Identifizierung von Kohlenwasserstoffgemischen, wie Gasölen, anwenden zu können und haben damit in gewissen Fällen auch unbestreitbar Erfolge erzielt. Sie haben die Vorteile, daß sie sich bereits mit sehr kleinen Substanzmengen durchführen lassen und daß sie relativ geringen Arbeitsaufwand bedingen. Zwei derartige, in der Praxis angewandte Methoden sind in Anhang I und II kurz beschrieben.

Der Zweck der vorliegenden Untersuchung war, ein möglichst breites Spektrum heute handelsüblicher Heizöle Extraleicht nach den verschiedenen Arbeitsweisen zu charakterisieren und die Resultate zu vergleichen. Weiter war vor allem zu entscheiden, ob die bisher an der EMPA angewandte elabourierte physikalisch-chemische Kennzeichnung mit genügender Sicherheit durch die einfacheren chromatographischen Methoden zu ersetzen wäre.

In einem Rundschreiben wurden die Importeure deshalb ersucht, repräsentative Muster der von ihnen vertriebenen «Heizöl Extraleicht»-Sorten zur Verfügung zu stellen. Es sind hierauf, vor allem von den größeren Firmen, insgesamt 17 Muster eingegangen. Sie entstammen den Firmen:

BP, Caltex, Esso, Gulf, A. H. Meyer, Shell und Total,
denen hiermit für ihre Mitarbeit gedankt sei.

Physikalisch-chemische Charakterisierung der Proben nach den in der Branche üblichen Methoden

Die Proben wurden zuerst einer normalen physikalisch-chemischen Charakterisierung nach den für solche Zwecke in der Branche üblichen und international genormten IP- und ASTM- (resp. SNV-) Methoden unterworfen. Zusätzlich wurden auch noch der Brechungsindex und vom Destillat bis 300 °C der Gehalt an Olefinen und Aromaten nach der FIA-Methode bestimmt.

Die erhaltenen Resultate der mit den Code-Bezeichnungen A – R versehenen Proben sind *Tabelle I* zu entnehmen. Die Siedeanalysen werden zu Vergleichszwecken zweckmäßig graphisch ausgewertet.*

Man sieht, daß sich zur Identifizierung verschiedener Gasölposten vor allem spezifisches Gewicht, Kälteverhalten (Trübungspunkt), Viskosität, Siedeanalyse, Flammpunkt, Schwefelgehalt, Anilinpunkt/Dieselindex und Brechungsindex eignen, während sich beim handelsüblichen Heizöl Extraleicht bezüglich Verkokungszahl und Olefin/Aromatengehalt nur kleine Unterschiede ergeben, die praktisch fast in die Fehlergrenzen fallen. Auch der Farbe darf man bei einer in diesem Zusammenhang häufig dem Boden entnommenen Probe keine zu große Bedeutung beimessen, weil sie schon durch Spuren dunkler Öle verdorben wird. In *Tabelle II* wurden die verschiedenen Öle jeweils nach steigenden Werten folgender Bestimmungen: Spezif. Gewicht, Trübungspunkt, Viskosität, Siedeanalyse (10, 50 und 90 Vol. % Destillat – Temperatur), Flammpunkt, Schwefelgehalt, Anilinpunkt

* Das Kurvenblatt aus EMPA-Bericht Nr. 86 045 kann von Interessenten bei der Eidg. Materialprüfungsanstalt Dübendorf bezogen werden.

und Brechungsindex eingereiht. Am Fuße jeder Kolonne ist ferner die Analysen-Toleranz angegeben. (Sog. Reproduzierbarkeit, d. h. maximale Abweichungen die sich beim gleichen Laboranten, bei Verwendung derselben Apparatur ergeben dürfen – Angaben nach den IP-Methoden.)

Eine solche komplette physikalisch-chemische Charakterisierung ist gewiß etwas umtrieblig und verlangt Proben von mindestens etwa $\frac{1}{2}$ Liter. Sie hat aber den großen Vorteil, daß alle Eigenschaften zahlenmäßig und unabhängig vom Ermessen des Ausführenden nach bekannten Standardmethoden mit guter Genauigkeit bestimmt werden können. Auch basiert das Urteil in diesem Fall nicht nur auf dem Vergleich einer einzigen (auch bei sonst deutlich verschiedenen Ölen u. U. ähnlichen) Eigenschaft, sondern der Kombination von 8 verschiedenen Kriterien.

Chromatographische Untersuchung

Diese geschah, wie erwähnt, nach den in den Beilagen I und II skizzierten Methoden durch die Abwasserabteilung des Chemischen Laboratoriums des Kantons Aargau (*Dr. P. Zimmermann* und *Dr. C. Mosca*) einerseits und *Prof. Dr. W. Rüetschi* der Kantonsschule Aarau andererseits.

a) Die Kapillaranalyse

(ausgeführt im chemischen Laboratorium des Kantons Aargau)

Die 17 Proben wurden zweimal, von verschiedenen Laboranten, einmal ohne und das zweite Mal mit Kenntnis der Identität der Proben untersucht. Dabei ergaben sich relativ stark voneinander abweichende und sich teilweise widersprechende Resultate. Im Folgenden sollen nur die zweiten, von einem besonders routinierten Laboranten und unter Kenntnis der Identität der Proben erhaltenen Resultate zum Vergleich herangezogen werden:

Kapillaranalyse von Ölproben (Leichtöl)

Durchführung: Zeitschrift *analyt. Chemie* 1954, 141, Seite 377, mit dem Unterschied, daß von jedem Öl 5 Tropfen / 50 cm^3 Äther verwendet wurden.

Methode: Frontalentwicklung, aufsteigend, offen

Papier: Whatman Nr. 1, $2 \times 30 \text{ cm}$ mit Äther gewaschen

Eintauchtiefe: 1 cm

Dauer: über Nacht (vor Luftzug geschützt)

Vorbereitung der Proben: 5 Normaltropfen Öl (Ph. H. V.) + 50 ml Äther

Auswertung: im UV-Licht

Resultat der Untersuchung: Die 20 Öle (die Proben A = S, L = U und B = T waren identisch) konnten in 12 Gruppen und Einzelöle differenziert werden:

Tabelle I

Physikalisch-chemische Routineuntersuchung

Probenbezeichnung	A (= S)	B (= T)	C	D	E	F
Aussehen	gelb, klar	grünlich-gelb, klar	gelblich, klar	gelb, klar	gelb, klar	grünlich-gelb, klar
Farbe NPA	2 ⁻	1	1 ⁻	1½ ⁻	1½ ⁻	1
spezifisches Gewicht/15 °C	0,840	0,820	0,834	0,828	0,824	0,820
Trübungspunkt °C	-12	-13	-10	-11	-12	-14
Viskosität / 20 °C cSt	4,08	3,39	4,69	3,86	3,62	3,57
Siedeanalyse						
Beginn °C	177	168	174	168	178	176
10 Vol. % Destillat °C	213	199	220	206	209	210
20 Vol. % Destillat °C	227	211	238	223	221	222
30 Vol. % Destillat °C	241	223	253	237	233	232
40 Vol. % Destillat °C	255	238	265½	251	244	244
50 Vol. % Destillat °C	267	253	277	264	256	256
60 Vol. % Destillat °C	281	267	289	276	269	268
70 Vol. % Destillat °C	294	281	300	289	283	281
80 Vol. % Destillat °C	310	295	312	303	298	295
90 Vol. % Destillat °C	330	314	326	321	318	315
Siedende °C	365	345	350	353	361	349
bis 300 °C Vol. %	74	83	70	78	81½	83
Kennziffer °C	269½	254½	275	263½	260	258
Flammpunkt PM °C	71	58	73	63	67	65
Schwefel Gew. %	0,73	0,34	0,92	0,76	0,68	0,26
Aromaten Vol. %*	22½	20	22½	19½	19½	20½
Olefine Vol. %*	½	½	½	½	½	½
Anilinpunkt °C	67,0	69,4	71,0	69,8	69,2	70,2
API Diesel-Index	56½	64	61	62	63	65
Verkokungszahl Gew. % (auf 10 % Dest. Rückstand)	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,01
Brchungsindex ⁿ D/20	1,4675	1,4575	1,4655	1,4619	1,4598	1,4576

* vom Destillat bis 300 °C

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Physikalisch-chemische Routineuntersuchung

Probenbezeichnung	G	H	I	K	L (= U)	M
Aussehen	fast farblos, klar	gelb, klar	gelb, klar	gelb, klar	gelb, klar	gelb, klar
Farbe NPA	1 ⁻	1½ ⁻	1½ ⁻	1	1½ ⁻	1
spezifisches Gewicht/15 °C	0,831	0,826	0,825	0,822	0,831	0,826
Trübungspunkt °C	-16	-14	-13	-13	-9	-14
Viskosität / 20 °C cSt	4,19	3,60	3,50	3,44	3,96	3,36
Siedeanalyse						
Beginn °C	200	173	172	173	176	165
10 Vol. % Destillat °C	231	208	207	205	211	203
20 Vol. % Destillat °C	240	218	219	216	225	215
30 Vol. % Destillat °C	248	229	230½	228	239	227
40 Vol. % Destillat °C	256	241	242	240	251	239
50 Vol. % Destillat °C	264	253	254	253	263	251
60 Vol. % Destillat °C	272	265	266	267	275	264
70 Vol. % Destillat °C	282	279	280	281	289	278
80 Vol. % Destillat °C	293	295	295	297	305	293
90 Vol. % Destillat °C	309	314	315	318	325	313
Siedende °C	341	350	353	353	363	346
bis 300 °C Vol. %	85	83	82½	81½	77	84
Kennziffer °C	267	257	257½	257	266	254
Flammpunkt PM °C	86	65	63	65	68	61
Schwefel Gew. %	0,85	0,61	0,59	0,65	0,72	0,42
Aromaten Vol. %*	22	20	20	20	21½	21½
Olefine Vol. %*	½	½	½	½	½	½
Anilinpunkt °C	69,4	68,6	68,4	68,8	68,6	67,0
API Diesel-Index	60½	62	62	63	60	60½
Verkokungszahl Gew. % (auf 10 % Dest. Rückstand)	0,02	0,03	0,03	0,03	0,05	0,04
Brechungsindex n _D ²⁰	1,4634	1,4603	1,4600	1,4583	1,4636	1,4603

* vom Destillat bis 300 °C

Physikalisch-chemische Routineuntersuchung

Probenbezeichnung	N	O	P	Q	R
Aussehen	grünlich-gelb, klar	gelb, klar	gelb, klar	fast farblos, klar	gelb, klar
Farbe NPA	1 ⁻	1 ⁻	1½ ⁻	1 ⁻	1½ ⁻
spezifisches Gewicht/15 °C	0,288	0,821	0,829	0,825	0,830
Trübungspunkt °C	-12	-18	-11	-12	-8
Viskosität / 20 °C cSt	3,81	3,27	3,79	3,82	4,05
Siedeanalyse					
Beginn °C	178	173	173	176	165
10 Vol. % Destillat °C	207	200	208	211	210
20 Vol. % Destillat °C	221	215	221	223	224
30 Vol. % Destillat °C	233	225	233	233	240
40 Vol. % Destillat °C	246	235	245	246	254
50 Vol. % Destillat °C	258	249	258	260	267
60 Vol. % Destillat °C	272	263	271	273	280
70 Vol. % Destillat °C	286	277	285	287	294
80 Vol. % Destillat °C	300	293	300	303	310
90 Vol. % Destillat °C	318	310	319	322	332
Siedende °C	354	341	358	362	370
bis 300 °C Vol. %	80	84½	80	78½	74
Kennziffer °C	260½	252½	261	263	269
Flammpunkt PM °C	69	65	66	67	65
Schwefel Gew. %	0,58	0,74	0,64	0,63	0,81
Aromaten Vol. %*	19	20	20	20	22
Olefine Vol. %*	½	½	½	½	½
Anilinpunkt °C	71,6	67,8	68,6	70,4	69,2
API Diesel-Index	65½	62½	61	63½	61
Verkokungszahl Gew. % (auf 10 % Dest. Rückstand)	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04
Brechungsindex n _D ²⁰	1,4582	1,4586	1,4622	1,4602	1,4638

* vom Destillat bis 300 °C

Spezifisches Gewicht		Trübungspunkt °C		Viskosität 20 °C, cSt		Siedeanalyse 10 %		Siedeanalyse 50 %	
F	0,820	O	-18	O	3,27	B	199	O	249
B = T	0,820	G	-16	M	3,36	O	200	M	251
O	0,821	F	-14	B	3,39	M	203	B	253
N	0,822	M	-14	K	3,44	K	205	H	253
K	0,822	H	-14	I	3,50	D	206	K	253
E	0,824	I	-13	F	3,57	I	207	I	254
I	0,825	K	-13	H	3,60	N	207	E	256
Q	0,825	B	-13	E	3,62	H	208	F	256
H	0,826	E	-12	P	3,79	P	208	N	258
M	0,826	N	-12	N	3,81	E	209	P	258
D	0,828	Q	-12	Q	3,82	F	210	Q	260
P	0,829	A	-12	D	3,86	R	210	L	263
R	0,830	D	-11	L	3,96	L	211	D	264
L = U	0,830	P	-11	R	4,05	Q	211	G	264
G	0,831	C	-10	A	4,08	A	213	A	267
C	0,834	L	-9	G	4,19	C	220	R	267
A	0,840	R	-8	C	4,69	G	231	C	277
	± 0,001		± 1		± 0,10		± 3		± 3

			<i>Farbe des Öles</i>
G	Q	C	dunkel
KN	BFOT		↓
DHI			↓
R	P	M	↓
E	LU		↓
SA			hell

Die Öle auf derselben horizontalen Linie weisen ein ähnliches aber doch noch deutlich unterscheidbares Verhalten im UV-Licht auf.

Vergleichbare Streifen wurden nur bei genau gleicher Methodik erhalten. Es scheint, daß die erhaltenen Resultate die Verwendbarkeit der Zeitschr. analyt. Chemie-Methode bestätigen. Selbstverständlich genügt die UV-Licht-Untersuchung nicht, um die gleiche Zusammensetzung zweier Öle zu beweisen.»

Daten nach ansteigenden Analysenwerten

Siedeanalyse 90 ‰	Flamm- punkt ° C	Schwefel Gew. ‰	Anilin- punkt ° C	Brechungs- index
G 309	B 58	F 0,26	A 67,0	B 1,4575
O 310	M 61	B 0,34	M 67,0	F 1,4576
M 313	D 63	M 0,42	O 67,8	N 1,4582
B 314	I 63	N 0,58	I 68,4	K 1,4583
H 314	F 65	I 0,59	H 68,6	O 1,4586
F 315	H 65	H 0,61	L 68,6	E 1,4598
I 315	K 65	Q 0,63	P 68,6	I 1,4600
E 318	O 65	P 0,64	K 68,8	Q 1,4602
K 318	R 65	K 0,65	E 69,2	M 1,4603
N 318	P 66	E 0,68	R 69,2	H 1,4603
P 319	Q 67	L 0,72	B 69,4	D 1,4619
D 321	E 67	A 0,73	G 69,4	P 1,4622
Q 322	L 68	O 0,74	D 69,8	G 1,4634
L 325	N 69	D 0,76	F 70,2	L 1,4636
C 326	A 71	R 0,81	Q 70,4	R 1,4638
A 330	C 73	G 0,85	C 71,0	C 1,4655
R 332	G 86	C 0,92	N 71,6	A 1,4675
± 5	± 1	± 0,10	± 0,2	± 0,0005

b) Die dünnschichtchromatographische Untersuchung (ausgeführt von Prof. Rüetschi, Kantonsschule Aarau)

Die Versuche nach Schema a Beilage II (Tageslicht) ergaben praktisch keine oder keine auffälligen Unterschiede und fallen deshalb aus.

Die Versuche nach *Schema b* ergaben:

«der gelbgrüne Fleck ist bei folgenden Proben intensiver als bei den andern und als der bläuliche:

A, D, E, I, L, R, S und U;

der dunkle (blauviolette) Streifen ist bei den folgenden Proben schwächer als bei den andern:

F, G, N, O und T.»

Als dritte zu unterscheidende Gruppe verbleibt somit der Rest, nämlich:

B, C, H, K, M, P, und Q.

Die Versuchsserie nach *Schema d* ergab:

«merkliche Unterschiede nur beim gelben Fleck:

R nur wenig gelb,

G gelb sehr hell,

B, F und T unmittelbar über dem normalen gelb ein zweiter gelber Fleck mit Stich ins gelbgrüne.»

Alle andern Proben kämen in die gleiche Gruppe, d. h.:

A = S, C, D, E, H, I, K, L = U, M, N, O, P und Q.

Auswertung

Nachdem sich die physikalisch-chemische Beurteilung auf 8 *verschiedene Kriterien* stützt, die nach Standardmethoden bestimmt und zahlenmäßig festgehalten werden, darf sie wohl als die elaborierteste und zuverlässigste Kennzeichnung angesprochen werden. Die Frage ist vielmehr, ob ihre Nachteile (Arbeitsaufwand, Probengröße) durch Anwendung chromatographischer Methoden mit genügender Sicherheit umgangen werden können.

a) Vergleich physikalisch-chemische Charakterisierung und Kapillaranalyse

Er ergibt sich durch die Gegenüberstellung der Resultate von Tabelle I oder II und den oben gemachten Angaben. Dabei lassen sich leider viele Abweichungen erkennen. Zur Illustration seien nur folgende Fälle herausgegriffen:

1. *Es geht sicher nicht an*, die Öle G, Q und C als «ähnlich» (da auf gleicher Linie stehend) zu bezeichnen. Ihre physikalisch-chemischen Daten weisen eindeutig zu große Unterschiede auf.
2. Dagegen sind nach der physikalisch-chemischen Untersuchung die Öle E und K *praktisch gleich*, während sie in der Kapillaranalyse auf ganz verschiedenen Ebenen stehen.
3. B = T und F unterscheiden sich sehr wesentlich (z. B. im Schwefelgehalt) von O und dürfen deshalb *nicht als «ähnlich»* bezeichnet werden usw.

Die Kapillaranalyse in der vorgeschlagenen Form kann daher höchstens als ein wertvolles Indiz, keineswegs jedoch als ein schlüssiger Beweis für die Identität oder umgekehrt Verschiedenheit zweier Heizöl Extraleicht-Proben angesehen werden.

b) Vergleich physikalisch-chemische Charakterisierung und Dünnschichtchromatographie

Er ergibt sich durch die Gegenüberstellung der Resultate von Tabelle I oder II und den auf Seite 8 gemachten Angaben.

Die Arbeitsweise nach Schema b erlaubt nur die Differenzierung zwischen drei Gruppen. Zudem sind die ähnlichen Öle B und F, dann E, K, N und Q usw. in verschiedenen Gruppen. Und schließlich entging ihr die Identität von B = T.

Nach Arbeitsweise c würden sich vier verschiedene Gruppen ergeben, wobei allerdings die letzte sehr groß ausfällt und so grundverschiedene Öle wie A und C (Anilinpunkt), M und C (Schwefel), A und K (Brechungsindex) usw. enthält. Eine Isolierung von R erscheint dagegen (da nach den physikalisch-chemischen Daten ähnlich D, L = U und ungefähr auch P) als kaum gerechtfertigt.

Auch die Dünnschichtchromatographie in der angewandten Form vermöchte deshalb für ein zuverlässiges Urteil die physikalisch-chemische Prüfung nicht zu ersetzen.

Anhang I

Kurze Beschreibung der kapillaranalytischen Charakterisierungsmethode des Kantonalen Laboratoriums Aarau

Liegt das zu charakterisierende Öl – wie es hier der Fall ist, es wird aber auch z. B. mit Petrolätherextrakten von Wasserproben gearbeitet – in reiner Form vor, so löst man 5 Normaltropfen (Ph. H. 5) desselben in 50 ml Äther. In diese Lösung taucht man einen Streifen (2×30 cm) mit Äther gewaschenes Filterpapier Whatman Nr. 1, 1 cm tief ein, läßt über Nacht (vor Luftzug geschützt) aufsteigen, worauf man das Bild im ultravioletten Licht betrachtet. Es treten im allgemeinen Zonen hellblauer bis violettblauer oder graublauer Fluoreszenz, manchmal auch deutliche mehr oder weniger stark leuchtende gelbe Streifen auf.

Die Bilder verschiedener Öle werden miteinander verglichen.

Anhang II

Kurze Beschreibung der von Prof. Rüetschi angewandten dünnschichtchromatographischen Untersuchung

Auf die mit «Kieselgel G (Merck)» beschichteten Glasplatten wird mit einem dünn ausgezogenen Glasstab so viel vom betreffenden Öl gegeben, daß ein Fleck von 3 – 4 mm ϕ entsteht. Als Fließmittel verwendet man mit Al_2O_3 gereinigtes und destilliertes Hexan. Die Beurteilung des Chromatogramms geschah:

- a) am Tageslicht,
- b) unter einer UV-Lampe,
- c) nach Besprühen mit konz. H_2SO_4 und Erhitzen während 20 Minuten bei 120°C im Trockenschrank,
- d) wie c), aber Beobachtung im UV-Licht.

Zusammenfassung

Bei Heizöl-Leckagen muß oft die Identität des ausgetretenen Öles mit Lagerbeständen der Umgebung abgeklärt werden. Der Entscheid ist u. U. von großer finanzieller Tragweite und muß deshalb möglichst gut fundiert sein.

Am zuverlässigsten erscheint die möglichst ausführliche physikalisch-chemische Charakterisierung nach den in der Branche üblichen Standardmethoden, gestattet sie doch eine ganze Reihe von Kriterien unabhängig voneinander und mit guter Genauigkeit zahlen-

mäßig festzulegen. Sie hat aber den Nachteil, daß sie relativ umtriebig ist, nur von einem entsprechend eingerichteten Laboratorium durchgeführt werden kann und vor allem relativ große Proben benötigt.

Es war deshalb abzuklären, ob sich diese Methode mit genügender Zuverlässigkeit auch durch eine nur sehr wenig Probe und einen bescheidenen Arbeitsaufwand bedingende chromatographische Methode (Kapillaranalyse, Dünnschichtchromatographie) ersetzen ließe.

Die Versuche haben ergeben, daß die chromatographischen Methoden in der heute vorliegenden Form bei den in diesem Zusammenhang in unserm Land besonders wichtigen Gasölen (Heizöl Extraleicht, Dieseltreibstoff) höchstens ein wertvolles Indiz, keineswegs jedoch (für sich) den Beweis für die Identität oder Unterschiedlichkeit zweier solcher Öle liefern können.

Résumé

Il importe souvent de déterminer si une huile recueillie provenant manifestement de fuites est identique à l'une ou l'autre des huiles stockées dans le voisinage. La réponse à cette question peut avoir une grande portée financière, elle doit donc reposer sur des preuves solides.

La caractérisation physique et chimique aussi complète que possible, selon les modes opératoires normalisés, couramment utilisés dans la branche, paraît être la méthode la plus sûre, étant donné qu'elle permet de fixer numériquement et avec une précision satisfaisante toute une série de critères indépendants les uns des autres. Elle présente cependant l'inconvénient d'une relative complexité, de ne pouvoir s'exécuter que dans des laboratoires équipés en conséquence et surtout d'exiger des échantillons relativement importants.

On s'est dès lors demandé, si cette méthode pourrait être remplacée avantageusement par une méthode chromatographique (analyse capillaire, chromatographie sur couche mince) qui nécessite seulement de faibles quantités de substance et occasionne moins de travail.

Les essais ont malheureusement montré que, dans le cas des gasoils (huiles combustibles extra-légères, carburants Diesel) dont l'importance est, à ce point de vue, considérable dans notre pays, les méthodes chromatographiques sous leur forme d'emploi courante aujourd'hui, peuvent fournir tout au plus des indications précieuses, mais sont incapables, à elles seules, d'apporter la preuve que deux huiles sont ou ne sont pas identiques.

Summary

In the event of oil leakages it often becomes necessary to compare the escaped oil with the contents of surrounding storage facilities. The decision arrived at may prove to be of considerable financial consequences and should, therefore, be wellfounded.

A reliable procedure seems to be an extensive physical-chemical analysis using the wellknown standard methods. One thus obtains a number of criteria determined independently, with suitable accuracy and expressed as figures. The method, however, has the drawback of being somewhat timeconsuming, requiring an experienced laboratory and, last but not least, a rather large oil sample.

It, therefore, was desirable to investigate whether a convenient chromatographic method (capillary analysis, thin layer chromatography) needing but a few drops of oil could also be used with sufficient reliability.

The results of our trials suggest that the chromatographic tests as used, and on their own, can at most serve as a useful indication, but not as proof of identity or otherwise, of gasoil samples of different origin.