

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 79 (1961)
Heft: 47

Artikel: Ein ungarisches Grosskraftwerk aus Fertigteilen
Autor: Szendrői, Jenő
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-65638>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Das Betriebsgebäude des Grosskraftwerkes besteht aus fünf Grossräumen, nämlich (Hallenbreite in Klammern): Maschinenhalle (25,15 m), Speisepumpenhaus (9,20), Kesselhaus (19,20 m) und Kohleanlage (9,75 m + 9,40 m). Die Raumhöhe beträgt in der Maschinenhalle 21,55 m und im Kesselhaus 33,20 m, die Grundfläche total 9000 m² bei 310 000 m³ umbautem Raum. Im Maschinenhaus stehen zwei Laufkräne mit je 50 t, im Kesselhaus ein solcher mit 20 t Tragkraft zur Verfügung.

Die Tragkonstruktion des Gebäudes besteht aus Grosspaneelen und Monolith-Zwischendecken. Die Fertigteile des Systems sind: Riesenpaneelpfeiler, Vierendeel-Rohrpfeiler, verschiedene Rohrträger und Tonnengewölbeelemente mit Zugstäben.

Die Paneele der Kesselhausfassade (Bild 1) sind 4 m breit und 33 m hoch, ihre Fläche ist 132 m², ihr Gewicht 53 t; das farbige Steinmaterial der Oberfläche wurde beim Herstellen einbetoniert. Die Paneele des Maschinenhauses (Bild 2) sind ähnlich ausgeführt, ebenso die U-förmigen Paneele zwischen Maschinenhalle und Speisepumpenhaus. Die Vierendeel-Hohlpfeiler dienen auch zur Aufnahme der Rohrleitungen. Sie befinden sich im Kesselhaus und in der Kohleanlage; ihre äusseren Abmessungen sind 160/75 cm, jede der vier Ecksäulen hat einen Querschnitt von 75/35 cm. Der Hohlraum von etwa 0,5 m² Querschnitt wird ausgenützt zur Aufnahme verschiedenster Rohrleitungen. Werden die Pfeilerseiten vermauert, so sind die Pfeiler gleichzeitig Entlüftungsröhre. Vorgefertigte Röhrenträger sind oberhalb der Kesselhaus-Pfeilerreihe in Längsrichtung waagrecht angeordnet (Bild 3). Diese dienen einerseits als Auflager für das Tonnengewölbe bzw. für die Monolithdecke, andererseits bilden sie einen horizontalen Sammelkanal für die Luftleitung und tragen auf ihrem Untergurt die Bahn des 20-t-Kesselhauskranes. Diese Trägerelemente sind 7,50 m lang, ihr Gewicht beträgt 21 t.

Mit Zugband versehene, gerippte Tonnengewölbefertigteile aus Stahlbeton dienen zur Abdeckung der Maschinen-

halle und des Kesselhauses. Bei einer Stückbreite von 3,75 m überdecken sie das Kesselhaus mit 17,50 m und die Maschinenhalle mit 24 m Spannweite. Das Gewicht der Elemente beträgt 18 t bzw. 25 t. Die Rippenhöhe beträgt 22 cm, die Plattendicke 8 cm. Als Auflager dienen die oben erwähnten Paneele, bzw. Röhrenträger. Während der Hebung werden die horizontalen Kräfte von provisorischen Zugbändern aufgenommen.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Gestaltung solcher Hallen aus Tragwerk und Raumabschluss sind hier diese beiden Konstruktionsteile in einem Paneelpfeiler mit Riesenabmessungen vereinigt und dadurch die Fabrikations- und Montagearbeiten auf ein einziges Element konzentriert. Dieses Prinzip gilt auch für die Verwendung der Tonnengewölbefertigteile, indem Dachbinder und Dachhaut in ein einziges Grosselement vereinigt wurden.

Das Aufheben der Fertigteile geschieht mit zwei mit Winden versehenen Hebwerken von je 30 t Hubkraft. Das Heben der Grosselemente erfordert besondere Massnahmen. Die Belastung der drei Hebepunkte am Paneelpfeiler wird durch Seile über eine Schwinde auf die Hebwerke übertragen (Bild 2). Die Unterkante der Paneelpfeiler wird während des Einhebens mittels gelenkig ausgebildeter Rollwagen über die Verankerung gehoben. Das Einheben der Röhrenpfeiler wird ähnlich durchgeführt; dasjenige der Röhrenträger geschieht durch Anheben an einem Punkte und mit einer einzigen Hebevorrichtung. Das Einheben der Tonnengewölbe wurde mit zwei Hebwerken an zwei Seiten durchgeführt.

Projektiert wurde dieser Bau durch Dipl.-Ing. Arch. Gyula Mátrai und Dipl.-Ing. Arch. Károly Pászti und Mitarbeiter, IPARTERV, Budapest. Eine ausführliche Beschreibung von L. Mók ist erschienen in der Zeitschrift «Bauplanung und Bautechnik» 1959, H. 8, sowie in dem Buche «Bauen mit Stahlbetonfertigteilen», das hier 1961, S. 98, besprochen wurde.

Dr.-Ing. Jenő Szendrői, Obergeringieur, IPARTERV, Budapest



Bild 3. Rechts die 25 m weite Maschinenhalle, links davon das 19 m weite und 33 m hohe Kesselhaus, wo die horizontalen Träger für die Dachelemente sowie diese selbst deutlich ersichtlich sind