

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 32 (1941)
Heft: 25

Artikel: Das Flimmern des elektrischen Lichtes : Ursachen und Abhilfsmöglichkeiten
Autor: Keller, Rob.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1060058>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

allgemein im Militär und im Ausland für Polizeizwecke verwendeten direkten Aufruf mittels Decknamen durch ein kompliziertes elektro-mechanisches Aufruf-System zu ersetzen. Die Erfahrung zeigt, dass in allen Fällen, wo eine Station nicht mehr gut empfangen wird, ein abgemachtes Rufzeichen immer noch besser und zuverlässiger aufgenommen wird als eine Impulsfolge, die einen komplizierten Selektiv-Aufruf-Apparat zu betätigen hat. Indem bei Fahndungsaktionen sicher alle Patrouillen an den durchgegebenen Meldungen interessiert sind, ist es auch in dieser Hinsicht nicht klar, warum gewünscht ist, die Mitteilung nur an eine Patrouille durchzugeben.

Im Zusammenhang mit der Verwendung einer automatischen Anruf-Einrichtung dürfte es von Interesse sein, zu erfahren, dass wir schon vor Jahren eine Verbindung mittels ultrakurzer Wellen von Barcelona nach Palma de Mallorca, also über eine Entfernung von 150 km, zur Verbindung der beiden öffentlichen Telephonnetze eingerichtet haben, wo der Anruf vollständig automatisch von Fernplatz zu Fernplatz übermittelt wurde, ohne dass eine besondere Wartung in den Sende- und Empfangs-Stationen nötig gewesen wäre. Dieses Problem wurde damals gelöst durch eine Relais-Einrichtung ähnlich derjenigen, die der Vortragende erklärt hat. Bei der Vielkanal-Einrichtung, die von der Standard-Gesellschaft zwischen Schottland und Irland eingerichtet wurde, sind 9 simultane Telephonverbindungen vollständig automatisch über eine einzige ultrakurze Welle vermittelt worden, wobei nicht nur die Durchschaltung der Verbindung automatisch erfolgte, sondern dazu noch bei Störung Reservestromkreise vollständig selbsttätig eingeschaltet wurden. Es handelt sich auch hier um eine komplizierte Relaischaltung, über die an früherer Stelle des Bulletins SEV ebenfalls ausführlich berichtet wurde.

Herr A. Wertli, Referent: Zu den Fragen von Herrn Sutter möchte ich bemerken, dass es vielleicht eine Unterlassung meinerseits war, indem ich im Referat zu wenig deutlich darauf hingewiesen habe, dass wir im speziellen Fall von Zürich ganz besonders gute Resultate erzielt haben durch die Verwendung von zwei Wellen und von zwei Modulationsarten. Für den Verkehr von der ortsfesten Leitstelle aus, wo genügend Sendeleistung und eine gute Antennenanlage zur Verfügung steht, wird auf einer Welle von 128 m gearbeitet. Versuche haben ergeben, dass der Feldstärken-

verlauf für die gewählte Wellenlänge innerhalb der Stadt regelmässig wird. Andererseits haben zahlreiche Messungen im ganzen Gebiet zwischen 4 und 10 m deutlich gezeigt, dass die Störanfälligkeit der 4...5 m Wellen gegenüber längeren Wellen besonders klein ist. Da sich einerseits die Motoren der Polizeipatrouillenwagen bei 128 m leicht entstoren lassen und andererseits die zentrale Funkleitstelle in der Nähe eines Grossparkplatzes für Automobile liegt, war die Verteilung des Verkehrs in beiden Richtungen auf zwei auseinander liegende Bänder gegeben. Die UKW-Sendeanlage in den fahrbaren Stationen wird durch die Wahl der kurzen Wellenlänge sehr einfach. Hauptsächlich die Antenne weist bei maximalem Wirkungsgrad nur eine Länge von ca. 1,25 m auf. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Antennenanlage sich auf einem Polizeifahrzeug leicht anbringen lässt und nicht verkehrshindernd wirkt.

Die Wahl der Frequenzmodulation für den Verkehr zwischen der fahrbaren und der festen Station hat sich, wie die Versuche ergeben haben, ausserordentlich bewährt, indem einmal weitgehende Geheimhaltung gewährleistet ist und andererseits das Verhältnis Signal zu Störung bedeutend günstiger liegt als bei Amplitudenmodulation. Die erstmalige Einführung des selektiven Aufrufes zwischen fahrbarer Station und Funkleitstelle hat sich aus der Forderung ergeben, dass die Patrouillenwagen sich jederzeit bei der Leitstelle bemerkbar machen können, auch wenn diese bereits im Verkehr mit einer andern Stelle ist. Die eingeführte Automatisierung führt zudem zu einer ganz gewaltigen Betriebsvereinfachung, indem keine der Stationen dauernd auf Empfang zu bleiben braucht, wie dies bei Militärstationen der Fall ist, denn die automatische Aufrufsignalisierung zeigt, wie beim Telephonbetrieb, dem Beamten an, wenn ein Aufruf für ihn eintrifft.

Vorsitzender: Ich danke Herrn Sutter und Herrn Wertli für ihre Voten.

Meine Herren, Sie müssen entschuldigen, wenn ich diese Diskussion abschliesse; die Zeit rückt und ich hätte gerne das Programm fertig gemacht. Ich möchte Herrn Wertli und allen Diskussionsrednern noch einmal danken, die Beiträge gegeben haben zur Diskussion über das schöne Thema: «**Stadtsender und Polizeifunk für Feuerwehrzwecke und Luftschutz.**»

Das Flimmern des elektrischen Lichtes. Ursachen und Abhilfsmöglichkeiten.

Referat für die Kurzvorträgeveranstaltung des SEV vom 21. Juni 1941 in Zürich¹⁾.

Von Rob. Keller, Baden.

621.32.032.45

Es werden einige Fälle von Beeinflussung des elektrischen Lichtes durch Energie-Erzeuger und -Verbraucher angeführt und die wirksamen Abhilfsmassnahmen erläutert. Bei den zitierten Störungen handelt es sich weniger um einmalige, um Zuckungen, sondern um periodische, die Flimmern verursachen. Für den besonders schwierigen Fall, wo das Flimmern durch elektrische Schmelzöfen verursacht wird und durch die üblichen Mittel, wie Verstärkung der Netzleistung nicht beseitigt werden kann, werden Abhilfsmittel angegeben.

Quelques cas de l'influence des générateurs et récepteurs d'énergie électrique sur la constance de la lumière électrique sont cités et les moyens efficaces pour y remédier sont indiqués. Dans les cas des perturbations citées, il s'agit moins de variations brusques isolées que de variations périodiques produisant un vacillement de la lumière. L'auteur indique le moyen de remédier à ce vacillement dans le cas particulièrement difficile où il est produit par un four de fonderie et lorsque les moyens usuels, comme l'augmentation de la puissance du réseau, ne suffisent pas à l'écartier.

Störungen des elektrischen Lichtes werden als Zuckungen oder aber Flimmern der Glühlampen bezeichnet, je nachdem die Helligkeit der Lampen nur zeitweise durch plötzliche Spannungsabsenkungen oder -anstiege oder durch periodische Schwankungen derselben verursacht wird. Die Zuckungen haben ihre Ursache gewöhnlich in einem unzureichenden Zusammenhang und Ausbau des Licht- und Kraftnetzes, womit auch der Weg für die Abhilfe meistens klar gewiesen ist. Gegenstand der nachfolgenden Erörterungen sollen nun aber vor allem die für den Energielieferanten und Licht-

abonnenten viel peinlicheren Flimmer-Erscheinungen sein. Die Einschränkung des Vortrages gestattet nicht, die Frage der Ursachen und Wirkungen der Lichtspannungsschwankungen in bezug auf die Wahrnehmung durch das menschliche Auge eingehend zu erörtern. In der Literatur sind hierüber bereits vor Jahrzehnten sehr bald, nachdem das elektrische Licht Allgemeingut wurde, sehr zahlreiche Artikel erschienen, in welchen die Verhältnisse in technischer, physikalischer und physiologischer Beziehung eingehend gewürdigt werden. Die Veranlassung, dieses Thema trotzdem wieder aufzugreifen, lieferte einmal die Tatsache, dass diese Frage im Gegensatz zu einer namentlich bei

¹⁾ Das Referat konnte aus Zeitmangel nicht gehalten werden.

uns vielverbreiteten Ansicht durchaus nicht aus der Welt geschafft ist. Mit diesem Hinweis soll nicht etwa die in der Schweiz erreichte technische Vollkommenheit der elektrischen Energielieferung herabgesetzt, sondern auf Mittel und Wege hingewiesen werden, die geeignet sind, diese vornehmlich durch die besondere Charakteristik gewisser Verbraucher bedingten unangenehmen Erscheinungen zu bekämpfen.

Die periodischen Schwankungen können aus reinen Wechselspannungen verschiedener Frequenz oder aus einer sonst konstanten Gleich- oder Wechselspannung bestehen. Weil die Frequenz der Helligkeitsschwankung doppelt so gross ist wie die Grundfrequenz (Fig. 1), ergibt eine mit konstanter Spannung zu 50 Per./s gespeiste Glühlampe immer ruhiges Licht, indem eben die Schwingungszahl der




Fig. 1.
Verlauf
der Lichthelligkeit ϕ
bei Sinusform des Lampen-
stromes i .




Fig. 2.
Verlauf
der Lichthelligkeit ϕ
bei rechteckiger Form des
Lampenstromes i .

Helligkeitsschwankung mit 100 Per./s zu gross ist, um vom menschlichen Auge wahrgenommen zu werden, trotzdem dabei die Temperaturschwankungen des Leuchtdrahtes ca. $\pm 70^\circ \text{C}$ in bezug auf den Mittelwert aufweisen und die Helligkeit im Verhältnis 1 : 90 ändert. Bei Bahnfrequenz von $16\frac{2}{3}$ Per./s fallen die Temperatur- und Helligkeitsschwankungen entsprechend länger aus, d. h. also *dreifach*. Weil nun aber bei der niedrigeren Helligkeitsfrequenz das Auge auch weit geringere Ab-




Fig. 3.

Grenzwerte der Flimmerfrequenz bzw. der Spannungsschwankung für störungsfreies Licht.

a) Minimaler Ungleichförmigkeitsgrad in Abhängigkeit von der Flimmerfrequenz.
Kurve 1 Versuche von Simons.
Kurve 2 Versuche von Wennerberg.
Kurve 3 Versuche von Faraday-House.

b) Max. zulässige Spannungsschwankung in Abhängigkeit von der Flimmerfrequenz.

weichungen wahrnimmt als bei 50 Per./s, wirkt sich der Lichtbetrieb mit 16 Per./s ohne weiteres störend aus. Die Helligkeitsschwankung ist ferner stark von der Kurvenform der Spannung abhängig.

Spitze oder rechteckige Form der Spannungskurve stört erst bei wesentlich tieferen Frequenzen als rein sinusförmige Kurve (Fig. 2). Als Grenzwerte der Lichtspannungsschwankungen für flimmerndes Licht sind in der Literatur Anhaltspunkte veröffentlicht worden, und zwar als Funktion des Ungleichförmigkeitsgrades der Spannung in Abhängigkeit von der Flimmerfrequenz (Fig. 3). Der Ungleichförmigkeitsgrad ergibt sich aus der Beziehung

$$\delta = \frac{2 \Delta u}{u}$$

wo Δu die Amplitude der Wechsel-, bzw. der Modulationsspannung bedeutet. Die Kurven beziehen sich auf Metallfadenlampen von ca. 25 W. Mit Rücksicht auf das bereits Gesagte, wie z. B. das Vorhandensein von Lampen geringer Leistung, sind diese Grenzwertkurven mit einer gewissen Vorsicht anzuwenden²⁾.

Die periodischen Schwankungen der Lichtspannung wirken sich bei ein und derselben Störfrequenz verschieden aus, je nach Stärke und physikalischen Eigenschaften der Lampen. Am unempfindlichsten sind selbstverständlich die Kohlenfadenlampen wegen ihrer überaus grossen Wärmeträgheit. Aus demselben Grunde sind Metallfadenlampen geringer Leistung empfindlicher als die stärkeren. Ebenfalls verschieden reagieren gasgefüllte oder Vakuum-Lampen.

Andere Zustände, wie z. B. das Verhältnis der Verbrauchsenergie von Kraft- zu Lichtbetrieb, sind mitbestimmend in der Auswirkung etwa vorhandener periodischer Spannungsschwankungen.

Welches sind nun die hauptsächlichsten Energie-Erzeuger und -Verbraucher, die diese periodischen Schwankungen aufweisen?

Bei den Energie-Erzeugern sind es in erster Linie die mit Kolbenmaschinen angetriebenen Generatoren für Gleich- und Wechselstrom, weil dabei das während einer Umdrehung wirksame Drehmoment nicht konstant ist. Demzufolge schwankt die Umfangsgeschwindigkeit und damit die elektrische Leistung und Spannung. Bei derartigen Aggregaten darf daher die Grösse des Schwungrades nicht allein mit Rücksicht auf die mechanische Drehzahlregulierung bestimmt werden, es muss auch die Gleichförmigkeit der Bewegung bezügl. Spannungs-konstanz eingehend bestimmt werden. Die Erreichung eines einwandfreien Betriebes solcher Energieumformer für Kraft- und Lichtnetze stellt heutzutage kein technisches Problem mehr dar. Es zeigen sich nun aber gerade hier immer wieder Ausnahmefälle, wo trotz angeblich reichlicher Innehaltung des mit Rücksicht auf die vorhandene Störfrequenz zulässigen Ungleichförmigkeitsgrades störendes Lichtflimmern auftritt. Namentlich scheinen Einheiten kleinerer Leistungen mehr unangenehme

²⁾ K. Simons, Das Flackern des Lichtes in elektrischen Beleuchtungsanlagen, ETZ Bd. 38 (1917), S. 453, 465, 474; vgl. a. E. u. M. Bd. 35 (1917), S. 592. — J. Wennerberg, Vacillement de la Lumière des lampes à filament lumineux, Asea-Rev. Bd. 4 (1931), S. 98. Vgl. a. Die Lichttechnik Bd. 9 (1932), S. 45. — Faraday-House.

Ueberraschungen zu liefern als diejenigen grösser Leistung. Eine Erklärung hiefür könnten die bei kleinen Einheiten bedingten viel geringeren magnetischen Zeitkonstanten liefern. Es wird nämlich allgemein die angegebene elektrische (Spannungs-) Ungleichförmigkeit

$$\delta_e = \frac{2 \Delta u}{u}$$

ganz einfach der mechanischen gleichgesetzt und die nach der Formel:

$$\delta_m = \frac{v_{\max} - v_{\min}}{v_{\text{med}}}$$

ermittelt wird.

Für den Fall des fremderregten Aggregates ist diese Auslegung zweifellos richtig, bei Nebenschluß-Erregung für Gruppen grosser Leistung und grosser Erregerkreis-Zeitkonstanten ebenfalls, nicht aber ohne weiteres bei kleinen Leistungen, wo Störfrequenzen in der kritischen Grössenordnung mit z. B. 7/s Erregerspannungs-Änderungen von mehr als proportionalen Geschwindigkeits-Änderungswerten wirksam werden können.

Abhilfe kann in solchen Fällen auf verschiedene Art erfolgen:

Es ist schon vorgeschlagen worden, die durch die mechanische Ungleichförmigkeit entstehende Spannungsschwankung durch eine im gleichen Takt schwankende Erregung zu kompensieren. Je nach Grösse der Maschine ist die Wirkung einer derartigen Einrichtung beschränkt, was neben der Kompliziertheit für die praktische Verwirklichung hinderlich ist.

Gewöhnlich treten gerade bei kleinen Einheiten neben dem Flimmern auch Zuckungen auf, verursacht durch das Zu- und Abschalten von Kurzschlussankermotoren. Je nach dem Verhältnis der Motor- zur Generator-Leistung und etwa vorhandener konstanter Grundlast (Kraft- und Lichtlast!) kann sich schon das häufige Zu- und Abschalten




Fig. 4.

Verlauf der Generatorspannung bei plötzlicher Entlastung.
a) Verlauf ohne Regler. b) Verlauf mit Regler.

eines Kurzschlussankermotors mit ca. 5 % Generatorleistung sehr störend im Lichtnetz auswirken. Diese momentanen Spannungsänderungen können von keinem Spannungsregler in ihrem Betrag beeinflusst werden, sondern sie sind durch die Charakteristik des Generators (Wert der Streuspannung) bestimmt (Fig. 4). Nur ihre Dauer wird durch Spannungs- und Drehregler beeinflusst. In diesem Falle erwies sich die Aufstellung eines rotierenden Synchron-Phasenschiebers als sehr zweckmässig. Die Anordnung hat den Vorteil, dass damit gleichzeitig

beide Mängel, die *Zuckungen* und das *Flimmern* des Lichtes, gänzlich oder doch auf ein erträgliches Mass eliminiert werden können. Wenn der Kompensator getrennt aufgestellt wird, kann die Wahl der Drehzahl unabhängig von derjenigen der Hauptgruppe erfolgen, womit gleichzeitig noch eine bessere Spannungsregulierung erreicht wird. Je nach Bemessung dieser Zusatzmaschine wird die Hauptmaschine von den Blindlaststössen entlastet und zufolge der *Synchronkupplung* auch praktisch die gleiche Verminderung der Ungleichförmigkeit herausgeholt wie dies durch Vergrösserung des Schwungrades möglich wäre. Die nachträgliche Durchführung dieser letzteren Massnahme erweist sich übrigens gewöhnlich als *sehr schwierig*.

Zu den durch die Generatoren selbst verursachten Flimmererscheinungen wären noch gewisse Regler zu erwähnen, namentlich Vibrationsregler, welche wegen zu tiefer Vibrationsfrequenz ein Lichtflackern verursachen, namentlich bei kleinen Maschinen.

Bei den Verbrauchern erwiesen sich Asynchronmotoren mit z. B. unsymmetrisch abgestuften mehrphasigen Rotoranlassern ebenfalls als störend, wobei Rückwirkungen auf den Statorstrom entstehen, nämlich mit Schlupffrequenz variierende Stromschwankungen. Da bei jedem Anlauf der kritische Frequenzbereich durchlaufen wird, können auch diese Störungen sehr lästig ausfallen, je nach Intermitenz der Anläufe. Die Abhilfe ist hier meistens möglich durch symmetrische Abstufung der Anlass-Stufenwiderstände.

Auf die gleiche Art störend wie die erwähnten Primär-Kolben-Maschinen und Aggregate wirken selbstverständlich durch Elektromotoren angetriebene Kolben-Kompressoren, die einen zu hohen Ungleichförmigkeitsgrad aufweisen. Die Abhilfe




Fig. 5.

Lage eines «Flimmern» verursachenden Kabeldefektes in einer Unterstation.

A, B Kraftwerke.
ST Stufentransformator.
FU Frequenzumformer.
L Lichtnetz.
K Latenter Kabeldefekt (Kriechwegüberschläge).

kann daher am Kompressor selbst nach den gleichen Gesichtspunkten erfolgen wie oben angegeben. Ist dies nicht möglich, so kann oft der störende Spannungsabfall durch Verwendung eines stärkeren, bzw. geringere Reaktanz aufweisenden Generators oder Transformators für die Speisung eingesetzt werden.

Eine weitere Flimmerstörung wurde festgestellt, die durch einen latenten Defekt an einem Hochspannungskabel verursacht wurde (Erdschluss). Be-

vor es zum eindeutigen Defekt kam, zeigte sich das Flimmern an verschiedenen, an einer 50-kV-Uebertragungsleitung angeschlossenen Lichtnetzen (Fig. 5). Die bei den systematischen Untersuchungen vorerst gemachte Feststellung, dass das Flimmern durch verschiedene Schaltung des auf einer Netz-Seite vorhandenen Stufen-Transformators eindeutig zum Verschwinden gebracht und auch durch Wahl der speisenden Generatoren beeinflusst werden konnte, erschwerte die Eruiierung der wahren Störungursache ausserordentlich.

Zu den schwierigeren Flimmerstörungen sind noch die durch elektrische Lichtbogen-Schmelzöfen verursachten zu erwähnen. Grundsätzlich schwierig, weil die Störfrequenz fatalerweise im kritischsten Bereich liegt und dazu nicht konstant ist. Ueber die Ursachen dieses besondern Flimmerns sind in der Literatur ebenfalls reichliche Veröffentlichungen erschienen. Es ist in der Hauptsache das unstabile Brennen des Lichtbogens zufolge der ungünstigen Lichtbogencharakteristik, welches ein beinahe periodisches Schwanken des Stromes und damit des Spannungsabfalles an den Zuleitungen verursacht. Weil der Spannungsabfall in der Zulei-




Fig. 6.
Lichtbogencharakteristik
beim Lichtbogenschmelz-
ofen.

1 Lichtbogenspannung.
2 Klemmenspannung.

tung, d. h. hauptsächlich an der Drosselspule geradlinig, die Lichtbogenspannung dagegen stark gekrümmt in Abhängigkeit des Stromes verläuft, kann sich der Lichtbogen nur in den beiden Schnittpunkten *a* und *b* stabil verhalten (Fig. 6). Es ist nun leicht erklärlich, dass die Lichtbogencharakteristik im Ofen sehr verschiedenartig ist, indem die diese bestimmenden Faktoren, nämlich Temperatur, Gasatmosphäre, Druck, Elektrodendistanz, selbst stark variieren³⁾.

In der Fachliteratur werden die Aussichten für an diesem Energieverbraucher selbst anwendbare Abhilfsmittel als sehr ungünstig bezeichnet. Die allgemein den Öfen vorgeschalteten Drosselspulen bezwecken in erster Linie die Begrenzung der Kurzschlußströme. Deren Einfluss auf das Verhalten des Lichtbogens erwies sich bis heute als nicht eindeutig, indem es Fälle gab, wo mit Drosselspulen stärkeres Flimmern, in andern kein Unterschied oder gerade die gegenteilige Wirkung erreicht wurde.

Unbestreitbar ist jedenfalls die günstige Wirkung der Drossel bezüglich Reduktion des «Lichtflackerns», verursacht durch während der Einschmelzperiode auftretende sehr starke Stromschwankungen. Die Stösse treten zeitlich unregelmässig auf mit einer ganz andern Grössenordnung als die Frequenz der das Flimmern verursachenden Stromschwankungen.

³⁾ Stahl u. Eisen 1939, Heft 47.

Diese unangenehme Rückwirkung des Lichtbogenofenbetriebes auf das speisende Netz ist nicht etwa als unbedingt mit jeder Aufstellung eines Schmelzofens verbundene Schwierigkeit zu betrachten. Es sind eine Grosszahl von Öfen hoher Leistung seit Jahren im Betrieb, ohne dass störende Einflüsse auf den Lichtbetrieb gemeldet wurden. Je nach Aufstellungsort im Zusammenhang mit dem Ueberlandnetz und dessen Verbindung mit grossen Lichtabonnenten werden die Schwankungen des Ofenbetriebes gar nicht oder mehr oder weniger festgestellt. Je geringer die Nennleistung des Ofens im Verhältnis zur Netzleistung bzw. zu der für den Spannungsabfall massgebenden Netz-Kurzschlussleistung ist, um so mehr vermindert sich auch der störende Einfluss des Ofens. Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf die glücklicherweise seltenen Fälle, wo diese günstigen Netz-Verhältnisse nicht vorhanden sind. Die Vergrösserung der Netz-Kurzschlussleistung, z. B. durch Verstärkung der Transformatoren in der Verbraucher-Unterstation, wird wirkungslos, wenn der Licht-Abonnent bereits schon von der Hochspannungsleitung aus, d. h. zwischen den Sammelschienen des Kraftwerks und der Unterstation abzweigt und die Leistung des Kraftwerkes als solche bereits verhältnismässig gering ist. Die Parallelschaltung der Transformatoren kann aber in diesem Falle durch Verringerung des Spannungsabfalles zur Beruhigung des Lichtbogens und damit zur Reduktion des Flimmerns günstig wirken.

Da, wie bereits angedeutet, direkte Abhilfsmassnahmen bis heute versagten, muss darnach getrachtet werden, den durch die Stromschwankungen hervorgerufenen Spannungsabfall im kritischen Netzknoten zu verringern. Als für die Kompensation des Spannungsabfalles wirksame Mittel kommen selbstverständlich nur trägheitslose in Frage. Es wurden hierfür Reihen-Kondensatoren vorgeschlagen, von deren Aufstellung in der Zukunft möglicherweise eine sehr wirksame Verbesserung erwartet werden darf, da der in neuester Zeit gemachte Fortschritt im Kondensatorbau auch dieser Anwendung zugute kommen kann.

Die Verhältnisse können aber auch so liegen, dass von einer solchen Kompensation abgesehen




Fig. 7.
Schema der Lichtbogenofen-
Speisung durch Eigen- und
Ueberlandnetz.

werden kann, dagegen aber durch zweckmässige Gruppierung der Netzimpedanzen erreicht wird, dass sich die Stromschwankungen des Ofens weniger in den bezüglich Flimmern empfindlicheren

