

**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

**Herausgeber:** Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

**Band:** 81 (1990)

**Heft:** 3

**Artikel:** Lösung von Problemen elektrischer Energiesysteme mit dem Personal Computer

**Autor:** Chan, Kevin / Ding, Jacques

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-903075>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 16.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Lösung von Problemen elektrischer Energiesysteme mit dem Personal Computer

Kevin Chan und Jacques Ding

**Die Planung und Berechnung elektrischer Energienetze kann heute ohne Hilfe der Informatik nicht mehr effizient durchgeführt werden. Der Personal-Computer erlaubt bei Verwendung anwenderfreundlicher Software eine kostengünstige Abwicklung von Netzstudien. Die Vorteile und Möglichkeiten der Netzplanung auf Basis dieses Rechnertyps werden an verschiedenen, der Praxis entnommenen Problemen erläutert.**

**La planification et l'analyse de réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique ne peut s'effectuer efficacement aujourd'hui sans l'aide de moyens informatiques. Avec l'apparition des ordinateurs personnels, il est possible d'opérer des études de réseaux à peu de frais et avec un excellent confort d'utilisation. Les avantages et possibilités de planifier et de calculer les réseaux au moyen de ce type d'ordinateur sont démontrés.**

## Adresse der Autoren

Kevin Chan, M.Sc., und Jacques Ding,  
Dipl.-Ing., Hauptgruppe Netzprogramme  
und Studien  
ABB Netzleittechnik AG, 5300 Turgi

In den letzten fünf Jahren unterlag der Personal-Computer einer schnellen Entwicklung. Parallel zur Vergrößerung der Speicherkapazität, zur Erhöhung der Taktfrequenz und zum Einsatz neuentwickelter CPU wurden die Rechner durch die Rationalisierung der Massenfertigung und den Kampf der Hersteller und Verteiler um Marktanteile immer kostengünstiger.

Neben diesem wirtschaftlichen Aspekt ist der Erfolg des PC aber vor allem auf seine einfache Bedienung sowie die Verfügbarkeit von Software für fast alle Anwendungsgebiete zurückzuführen. Modernere Programme sind menügesteuert und weisen zahlreiche Help-Funktionen auf. Dadurch reduziert sich das Studium der oft umfangreichen Programmhandbücher auf ein Minimum. Der Anwender erhält durch die Benutzung dieser Help-Funktionen Antwort auf fast alle Fragen, die sich bei der Programmbenutzung ergeben. Er kann sich voll auf die Lösung seiner Aufgabe konzentrieren, da die zur Lösung benötigten Hilfsmittel sehr anwenderbezogen sind und keine Probleme aufwerfen. Es besteht die Möglichkeit, die tabellarischen Ergebnisse direkt in die Berichte einzubinden, die in der Regel mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogrammes auf dem PC erstellt werden. Weiterhin kann man die Ergebnisse auf dem Farbbildschirm vorbewerten und auf einem Plotter graphisch darstellen.

Die hier vorgestellten Anwenderprogramme sind ebenfalls aus diesen Überlegungen entstanden. Der Benutzerkreis, der sich aus Industrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, den Hochschulen und zahlreichen Beratungs- und Ingenieurbüros zusammensetzt, vergrößert sich von Tag zu Tag. Dies hat eine breite Verteilung der Software sowie eine ständige, praxisbezogene Weiterentwicklung der

Programme und die Anpassung an neue Normen zur Folge.

## Der Kleinrechner beim Einsatz in der Netzberechnung

Die heutige Software für Personal-Computer ist kostengünstig und bereits so leistungsfähig, dass eine Vielzahl der in der Praxis auftretenden Probleme damit gelöst werden kann. Aufgrund der hohen Standardisierung der Speichermedien und der Betriebssysteme ist eine problemlose Installation der Programme auf den verschiedenen in der Praxis verwendeten Rechnertypen möglich. Fast alle Anwenderprogramme unterstützen die üblichen Bildschirmtreiber wie Hercules, CGA und VGA. Aus der räumlichen Aufstellungsnähe von Rechner und Peripherie resultiert ein weiterer Vorzug. Dadurch wird ein nicht zu unterschätzender zeitsparender Effekt in der Projektabwicklung erzielt, da die Anfälligkeit des Systems auf Störungen verringert und ein sehr schnelles Arbeiten ermöglicht wird.

Durch den Einsatz graphischer Benutzeroberflächen gestaltet sich die Gerätebedienung problemlos. Die Bewertung der Zwischenergebnisse am Graphikbildschirm bewirkt Kosteneinsparungen, da der Verbrauch von Plottermaterial wie Stiften und Papier stark reduziert wird. Durch die dezentrale Ausgabe über PC-kompatible Plotter am Arbeitsplatz fällt zudem der Transport der Zeichnungen weg, was zu einer weiteren Erhöhung der Effizienz beiträgt.

Auch für jene Benutzerkreise, die an einen Zentralrechner angeschlossen sind und die Rechenzeit bezahlen müssen, bietet die Kleinrechnerlösung für viele Anwendungen eine Alternative

und somit eine substantielle Kostenreduktion. Daneben sind die hohe Flexibilität der Kleinrechner und der moderne Entwicklungsstand der verwendeten Software weitere Hauptvorteile der Netzplanung mit diesem Rechner-typ.

## Wesentliche Aspekte bei der Netzplanung

Bedingt durch die Komplexität der heutigen Energienetze sowie den hohen Investitionswert der verwendeten Betriebsmittel ist bei jeder Ergänzung oder Änderung des Netzes eine Untersuchung über die Auswirkungen der geplanten Bau- oder Betriebsmassnahmen von Vorteil. Da bei solchen Untersuchungen eine Vielzahl von Randbedingungen einzuhalten sind und zudem jede Spannungsebene ihre spezifischen Probleme aufweist, bietet sich die Simulation der verschiedenen Betriebszustände des Netzes auf einem Rechner geradezu an.

Neben den Ergebnissen über die Betriebszustände liefern Rechneruntersuchungen auch wichtige Informationen über die Dimensionierung der Systemkomponenten. So lässt sich bereits im Planungsstadium sicherstellen, dass die Betriebsmittel richtig dimensioniert werden, ohne dass nachträgliche Folgekosten infolge falscher Auslegung entstehen. Ist das Netzab-bild erst einmal im Rechner vorhanden, kann man ohne grossen Aufwand Alternativen im Leitungsverlauf und in den Betriebsmitteln hinsichtlich Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit austesten. Der Bearbeiter ist in der Lage, innerhalb relativ kurzer Zeit alle in Frage kommenden Varianten zu untersuchen und mit fundierten Ergebnissen den Entscheidungsgremien eine Lösung zu erleichtern.

## Typische PC-Anwendungen in der Energietechnik

Die nachfolgend erwähnten Programmsysteme ATP, Poscodam und Relpro werden für die Berechnung transienter und dynamischer Vorgänge, für die Lastfluss- und Kurzschlussberechnung sowie für die Zuverlässigkeitsplanung eingesetzt.

Das Bild 1 zeigt die wesentlichen Eigenschaften der vorgestellten Netzprogramme. In Bild 2 sind die wichtigsten Untersuchungen aufgelistet, die mit den Programmen ATP und Posco-

| Programmname                       | ATP                                                                                                                                                                                                                                              | Poscodam                                                                                                             | Relpro                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsgebiet                   | Berechnung transienter Vorgänge [1]                                                                                                                                                                                                              | Quasistationäre Netzberechnung [2]                                                                                   | Zuverlässigkeit eines technischen Systemes                                                  |
| Berechnungsmethode                 | Numerische Lösung der Differentialgleichungen                                                                                                                                                                                                    | Lösung der finiten Gleichungen                                                                                       | Wahrscheinlichkeitsrechnung [3]                                                             |
| Hauptberechnungsmöglichkeiten      | Stationäre Vorgänge<br>Transiente Vorgänge<br>Frequenzverhalten<br>Fourieranalyse<br>Leitungs- und Kabeldaten                                                                                                                                    | Kurzschlussberechnung nach VDE 0102 (IEC 909) oder Überlagerungsverfahren und Lastflussberechnung                    | Serie-/Parallelsysteme mit mehrfach redundanten Elementen                                   |
| Wesentliche modellierbare Elemente | Spannungs- und Stromquellen<br>Generatoren/<br>Motoren<br>RLC Elemente<br>Sättigbare Elemente<br>Zeitabhängige Widerstände<br>Leitungsmodelle<br>Transformatoren<br>Ableiter<br>Schalter<br>Dioden<br>GTO-Thyristoren<br>Steuerfunktionen (TACS) | Äquivalente Netze<br>Generatoren/Motoren<br>Transformatoren<br>Leitungen ( $\pi$ -Glieder)<br>Lasten                 | Komponenten mit Berücksichtigung von $\lambda$ (outage rate) und MTTR (mean time to repair) |
| Einsetzbare Rechner                | AT-Rechner mit Hercules, VGA- oder EGA-Karte<br>IBM System/2<br>$\mu$ Vax2, Vax 2000<br>Apollo usw.                                                                                                                                              | AT-Rechner mit Hercules, VGA- oder EGA-Karte<br>IBM System/2                                                         | AT-Rechner mit Hercules, VGA- oder EGA-Karte<br>IBM System/2                                |
| Betriebssysteme                    | MS-DOS, VMS, UNIX <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                  | MS-DOS                                                                                                               | MS-DOS                                                                                      |
| Programmiersprache                 | Fortran                                                                                                                                                                                                                                          | Pascal                                                                                                               | Fortran                                                                                     |
| Eingabe                            | Batch mode                                                                                                                                                                                                                                       | Interaktiv mit Maskensteuerung (Bilder 4 und 5)                                                                      | Batch mode                                                                                  |
| Ausgabe                            | Bildschirm/Printer/Datei<br>Graphische Darstellung der Spannungen, Ströme usw. (Bilder 6 und 7)                                                                                                                                                  | Bildschirm/Printer/Datei (Bild 9)<br>Graphische Darstellung des Netzes (einpoleiges Schema) mit Ergebnissen (Bild 8) | Bildschirm/Printer/Datei<br>Tabellarische Darstellung der Resultate (Bild 10)               |
| Beginn der Entwicklung             | um 1970                                                                                                                                                                                                                                          | 1983                                                                                                                 | 1985                                                                                        |
| Quelle                             | Bonneville Power Administration (USA)                                                                                                                                                                                                            | Asea Brown Boveri AG<br>Baden/Schweiz                                                                                | Asea Brown Boveri AG<br>Baden/Schweiz                                                       |

**Bild 1 Beschreibung der PC-Programme für die Netzberechnung**

<sup>1)</sup> in Vorbereitung

dam durchgeführt werden können. Einige wesentliche Einsatzmöglichkeiten der Zuverlässigkeitsanalyse in der

Energietechnik, für die das Programm Relpro geeignet erscheint, sind in Bild 3 zusammengefasst.

| Stationäre Betriebszustände                                                                                                              | Quasistationäre Betriebszustände                                            | Transientes Verhalten                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastflussberechnung<br>Berechnung der Verluste<br>Blindleistungskompensation<br>Ausfalluntersuchungen<br>Oberwellenprobleme<br>Störfälle | Kurzschlussberechnung<br>Erdungsprobleme<br>Schutzkoordination<br>Störfälle | Schaltvorgänge aller Art<br>- Einschaltvorgänge<br>- Hochlauf von Maschinen<br>Isolationskoordination<br>- Blitzeinschläge<br>- Einsatz von Ableitern<br>Resonanzprobleme<br>Gleichrichtermodellierung<br>Störfälle |

Bild 2 Mögliche Einsatzgebiete für die Kleinrechner-Netzprogramme ATP und Poscodam

## ATP

Die Hauptvorteil von ATP (Alternative Transients Programm) [1] liegt in den sehr umfangreichen Berechnungsmöglichkeiten. Das sehr breite Anwendungsspektrum erstreckt sich von der Behandlung sehr schneller transienter Vorgänge im  $\mu$ s-Bereich über Probleme im Sekundenbereich (z.B. dynamisches Verhalten elektrischer Maschinen) bis zur Untersuchung nichtlinearer quasistationärer Vorgänge, wie sie z.B. beim Zusammenwirken von Ventilschaltungen mit dem Netz auftreten. Die Eingabedatei wird konventionell mit einem Editor geschrieben. Das Programm liefert die Resultate in tabellarischer Form und erzeugt Plotterbilder. Für sehr umfangreiche Untersuchungen kann auch eine Workstation-Version des Programmes verwendet werden (VMS Betriebssystem).

## Poscodam

Poscodam (Power System Computation and Data Management) ist ein

| Systeme und Subsysteme                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftwerke<br>Übertragungs- und Verteilnetze<br>Industrienetze<br>HGÜ-Anlagen<br>Statische Kompensatoren<br>Notstromanlagen | Generatoren<br>Transformatoren<br>Sammelschienen<br>Abzweige<br>Schalter<br>Filter<br>Schutzapparate<br>Übermittlungssysteme (PLC)<br>Rundsteuerungen<br>Messketten |

Bild 3: Einsatzmöglichkeiten von Programmen für die Zuverlässigkeitsplanung in der Energietechnik

menügesteuertes Programmpaket für die Lastfluss- und Kurzschlussberechnung (Bild 4) [2]. Die Eingabe der Netzelemente erfolgt interaktiv mit Hilfe der sehr anwenderfreundlichen Maskentechnik (Bild 5). Netzpläne können mit und ohne Berechnungsergebnisse am Bildschirm, über den Plotter oder einen grafikfähigen Laser Printer ausgegeben werden. Es gibt gegenwärtig die folgenden Poscodam Module:

- Datenverwaltung mit Elementdatenbank
- Lastflussberechnung mit einer stabilen Stromiterationsmethode
- Kurzschlussberechnung nach VDE (IEC)-Vorschriften oder dem Überlagerungsverfahren
- Graphik zur Erstellung von Netzplänen

Nach der Poscodam-Version 1.0 (1983) für Netze bis 200 Knoten steht heute nach verschiedenen Zwischenstadien die CAD-fähige Version 3.0 zur Verfügung. Neben den Berechnungsmethoden nach den VDE 0102 (IEC 909)-Vorschriften und dem Überlagerungsverfahren für die Kurzschlussstromberechnung enthält die Programmversion 3.0 auch eine Elementdatenbank. Darin können vom Anwender sehr häufig gebrauchte und später nur durch die zugeordnete Bezeichnung abzurufende Grundelementdaten abgelegt werden.

Da die zu untersuchenden Netze bei den verschiedenen Anwendungen unterschiedlich gross sind, werden standardmässig *verschieden dimensionierte Programmvarianten* zur Verfügung gestellt. Während sich Variante P50 für die Untersuchung kleinerer Netze bis zu 50 Netzknoten oder für Ausbildungszwecke an Hochschulen eignet, können mit P200 auch regionale EVU-Netze problemlos analysiert werden.

Die Standardvariante P800 mit bis zu 800 Knoten und 2000 Elementen erlaubt es, auch grosse Netze zu untersuchen.

## Relpro

In Energienetzen ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit eine der wesentlichen Forderungen, die man schon im Planungsstadium berücksichtigen muss. Das Zuverlässigkeitsanalyseprogramm Relpro (Reliability Program) [3] ist in der Lage, aufgrund von eingegebenen Blockdiagrammen Zuverlässigkeitskennzahlen von Systemen zu ermitteln wie z.B. Ausfallraten, Ausfall- und Reparaturzeiten, falls die Komponentendaten bekannt sind. Das Programm kommt ausser für die




Bild 4 Poscodam-Hauptmenü mit drei Modulen und insgesamt sieben Grundfunktionen

sigkeitskennzahlen von Systemen zu ermitteln wie z.B. Ausfallraten, Ausfall- und Reparaturzeiten, falls die Komponentendaten bekannt sind. Das Programm kommt ausser für die






Bild 5 Eingabemaske für Freileitungen oder Kabel im Programm Poscodam

Untersuchung von Systemen in der Energietechnik auch für viele andere Anwendungsgebiete, bei denen sich die Systeme in der Form von logischen Zustandsdiagrammen darstellen lassen, in Betracht.




**Bild 6** Abschaltung eines dreipoligen Fehlers in einem 420-kV-Netz

$U$  transiente wiederkehrende Spannung am erstlöschenden Pol  
 $t$  Zeit nach Abschaltung

**Bild 7** Simulation einer Synchronmaschine mit zwölfpulsiger Gleichrichterbrücke

$U$  Spannungsverlauf mit Kommutierungseinbrüchen auf Generatorseite  
 $t$  Zeit



**Bild 8** Lastflussberechnung für das 13,5-kV-Teilnetz Oberdorf der Elektra Baselland

graphische Ausgabe

## Anwendungsbeispiele

### Berechnung der transienten wiederkehrenden Spannung mit dem Programm ATP

Dieses Beispiel (Bild 6) zeigt die Berechnung der transienten wiederkehrenden Spannung am erstlöschenden Pol nach Abschaltung eines dreipoligen Fehlers auf einer 420-kV-Leitung. Die transiente wiederkehrende Spannung (TWS) ist die Spannung, die sich nach Öffnen eines Schalterpols an den Schalterklemmen dieses Pols ergibt [4]. Diese Spannung besteht aus einer Grundfrequenzkomponente und einer überlagerten höherfrequenten Schwingung. Die Steilheit der TWS in kV/ $\mu$ s ist von wesentlicher Bedeutung für die Wahl der geeigneten Schalter. Je steiler die TWS, desto grösser ist bei ungeeigneter Wahl des Schaltelements das Risiko der Rückzündung in der Schaltkammer.

Insgesamt wurden für diese Untersuchung 90 Knoten und 195 Zweige modelliert. Das ganze Netz wurde dreiphasig dargestellt; die Daten der Freileitungen, Transformatoren und Kurzschlussimpedanzen der Netze also im Mit- und Nullsystem eingegeben. Solche Studien werden nach dem Verfahren der eingepprägten Ströme durchgeführt. Der erste Berechnungsschritt besteht dabei aus der Bestimmung des Anfangs-Kurzschlusswechselstromes  $I_K$  am Fehlerort sowie den Beiträgen der mit dem Fehlerort verbundenen Netzzweige. Für die Bestimmung der TWS werden diese Ströme mittels zweier Stromquellen pro Leitung vom Fehlerort aus in die Leitung eingepprägt; der Strom über dem erstlöschenden Pol wird so zu null ergänzt.

### Simulation von Synchronmaschinen mit Gleichrichterbrücken

Das Bild 7 zeigt ein anderes Anwendungsbeispiel von ATP. Es handelt sich um die Simulation einer Synchronmaschine mit einer zwölfpulsigen Gleichrichterbrücke. Der Generator speist die Brücke über einen Transformator mit Doppelsekundärwicklung. Es sind Spannungen mit Kommutierungseinbrüchen an den Generatorklemmen dargestellt. Dabei ist zu bemerken, dass die Synchronmaschine mit dem vollständigen Parkschen Modell dargestellt wurde. Vergleichsberechnungen mit ähnlich aufgebauten Synchronmaschinenprogrammen haben für viele Fälle gezeigt, dass sich

|                                                                                                               |                                  |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| <br>ABB<br>ASEA BROWN BOVERI | Programmsystem : P O S C O D A M |                | 04-12-89 |
|                                                                                                               | Dateien: E: ELBASEL.PEE          | K: ELBASEL.PNE | 09:57:33 |
|                                                                                                               | ELEKTRA BASELLAND<br>TAG-LASTEN  |                |          |

| Lastfluss - Ergebnisse                   |       |        |
|------------------------------------------|-------|--------|
| Basisleistung                            | [MVA] | 100.0  |
| Netzfrequenz                             | [Hz]  | 50.0   |
| Anzahl Netzelemente                      | -     | 18     |
| Anzahl Knoten                            | -     | 19     |
| Anzahl Slackknoten                       | -     | 1      |
| Anzahl PV-Knoten                         | -     | 0      |
| Maximale Anzahl Iterationen              | -     | 20     |
| Abbruchkriterium                         | -     | 1.0E-3 |
| Faktor für erzeugte Leistung             | -     | 1.0    |
| Faktor für verbrauchte Leistung          | -     | 1.0    |
| Untere Spannungsgrenze für Ausgabe       | [pu]  | 0.8    |
| Obere Spannungsgrenze für Ausgabe        | [pu]  | 1.2    |
| Maximal zulässige Auslastung d. Elemente | [%]   | 100.0  |
| Auto-Regelungstranf. berücksichtigt      | -     | Nein   |
| Gewichtungsfaktor für PV-Knoten          | -     | 0.100  |

|                                       |            |        |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Iterationsdaten :                     |            |        |
| -----                                 |            |        |
| Benötigte Anzahl Iterationen :        | 4          |        |
| Berechnetes Abbruchkriterium :        | 0.00044864 |        |
| Totaler Lastfluss :                   |            |        |
| -----                                 |            |        |
|                                       | [MW]       | [MVar] |
| Slackleistung                         | -5.462     | -4.522 |
| Totale Netzverluste                   | 0.123      | 0.633  |
| Totale Lastelement Leistung           | 0.000      | 0.000  |
| Totale Generator Leistung (Vorgabe )  | 0.000      | 0.000  |
| Totale Generator Leistung (berechnet) | 0.000      | 0.000  |
| Totale Last Leistung (Vorgabe )       | 5.338      | 3.889  |
| Totale Last Leistung (berechnet)      | 5.338      | 3.889  |
| Totale Leistungsabweichung(mismatch ) | -0.001     | 0.000  |

| Von Knoten | Art | [ V ]   | U    | [ ° ] | [kW] | S ein | [kVar] | [kW] | S ber | [kVar] |
|------------|-----|---------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|--------|
| AZ552      | PQ  | 13158.4 | -2.9 |       | 0.0  |       | 0.0    | 0.0  |       | 0.0    |

| Nach Knot. | Art     | Zweig | [kW]    | S 1-2 | [kVar]  | I 1-2[ A] | rat | [%]   |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|-----|-------|
| PVDIEGTH   | LEITUNG | L554  | 4644.2  |       | 3521.6  | 255.7     |     | 0.000 |
|            |         |       | v 4.3   | v     | 11.6    |           | v   | 0.000 |
| GEMEINDE   | LEITUNG | L553  | 30.0    |       | 18.7    | 1.6       |     | 0.000 |
|            |         |       | v 0.0   | v     | -0.3    |           | v   | 0.000 |
| EBNET      | LEITUNG | L552  | -4674.3 |       | -3540.2 | 257.3     |     | 0.000 |
|            |         |       | v 6.4   | v     | 20.7    |           | v   | 0.000 |

**Bild 9 Lastflussberechnung für das 13,5-kV-Teilnetz Oberdorf der Elektra Baselland**  
tabellarische Ausgabe

ATP für solche Anwendungen sehr gut eignet.

### Lastflussberechnung mit Poscodam

In diesem Beispiel wird die Ausgabe einer Lastflussberechnung für das 13,5-kV-Teilnetz Oberdorf der Elektra

Baselland gezeigt (s. Bild 8 und 9). Die Studie wurde von dem Energieversorgungsunternehmen mit dem Programm Poscodam durchgeführt. Das 13,5-kV-Netz besteht im wesentlichen aus kurzen Freileitungen (< 2 km) und wird vom 50-kV-Netz im Knoten UWOB50 gespeist (Bilanzknoten

auf der linken Seite). Alle anderen Sammelschienen sind als PQ-Knoten mit Wirk- und Blindleistungsvorgabe definiert. Neben den Spannungen an den einzelnen Knoten werden die Wirk- und Blindleistungsflüsse ausgegeben. Der Richtungspfeil in der Ausgabe bezieht sich auf den Wirkleistungsfluss. Eine übersichtliche Bildlegende am rechten Zeichnungsrand gibt Aufschluss über die verschiedenen Variablen. Es ist zu bemerken, dass das in Poscodam enthaltene Rechen-

verfahren auch bei sehr kurzen Leitungen sicher konvergiert.

## Berechnung der Verfügbarkeit eines Sammelschienenabganges mit Relpro

Eine weitere Anwendung zeigt die Zuverlässigkeitsberechnung eines Abganges mit dem Programm Relpro. Das Bild 10 zeigt das logische Diagramm des Abganges. Es wurde eine theoretische Nichtverfügbarkeit von 0,1518 Stunden/Jahr ermittelt. Der resultierende Block kann als Untersy-


stem für die übergeordneten Berechnungen benutzt werden, falls z.B. die Verfügbarkeit der ganzen Schaltanlage untersucht werden muss.

## Schlussfolgerung

Einige Jahre nach der Einführung der Personal-Computer stehen jetzt ausgereifte PC-Programme für die Planung elektrischer Netze zur Verfügung. Diese Art der Planung bietet einen hohen Bedienungskomfort, ohne dabei grosse Investitions- und Betriebskosten zu verursachen. Mit der wachsenden Speicherkapazität, der Vergrößerung des Arbeitsspeichers sowie der Erhöhung der Taktfrequenz sind nahezu alle üblichen Netzuntersuchungen auf dem Arbeitsplatzrechner möglich. Preisgünstige Workstations (wie z.B. Vax 2000) erweitern die Anwendungsmöglichkeiten der Kleinrechner für die Lösung von Problemen der elektrischen Energiesysteme zusätzlich.

## Literatur

- [1] Alternative transients program rule book. B-Leuven, Katholieke Universiteit, Electromagnetic Transients Program Center, July 1987.
- [2] K. Chan u. a.: Poscodam V3, das neue Planungssystem für Energieversorgungsnetze auf Arbeitsplatzcomputer. ABB-Bericht HELVTN0190. Baden, ABB Netzleittechnik AG, Januar 1990.
- [3] J. Ding: Description of program Relpro. ABB-Bericht HELVTN1589. Baden, Asea Brown Boveri AG, June 1989.
- [4] A. Braun, A. Eidingen und E. Ruoss: Das Ausschalten von Kurzschluss-Wechselströmen in Hochspannungsnetzen. Brown Boveri Mitt. 66(1979)4, S. 240...254.



**Bild 10** Berechnung der Zuverlässigkeit eines Sammelschienenabganges mit dem Programm Relpro